KP. NTP 50mbara
d63/NO50
KP. NTP 50mbara
d63/NO50
F.O.
GZS-NO50
PL-G25-NO50
GZS-NO50
P2= 50mbar
Prelaz Č/PE
NO50/PE d63
DOZRAČNI OTVOR PRI PODU
FZ 585x450 mm
Osjetnik plina
NO50
50 mbar
Kotao Viessmann tip VITOPLEX 200
Q= 270 kW
PL. RAMPA NO25
P=50 mbar
KOTLOVNICA
d32/NO25
50 mbar
ø200mm
DIMNJAK SCHIEDEL ø300mm
Hk=7,0m
ODZRAČNI OTVOR POD STROPOM
FZ 385x385 mm
SMEĆE
ELE. RO KOTLOVNICE
ALARM PROPUŠTANJA PLINA
SPREMIŠTE STOLOVA
NO25
22 mbar
GARDEROBE SPORTAŠA-Ž
GARDEROBE SPORTAŠA-M
SANITARIJE SPORTAŠA-Ž
SANITARIJE SPORTAŠA-M
SANITARIJE VANJSKIH K.-Ž
GARD.
SPR. STOLOVA
F.O.
GZS-NO25
ZRZD-F-NO25
PL G6-NO25
GZS-NO25
GARD.
HLADNJAČE
EMV-NO25
K.S.-NO25
GZS-NO25
NO25
R20
NO20
GARDEROBA
SPREMIŠTE PIĆA
SPREMIŠTE STOLOVA
ENOTEKA
GRAD VUKOVAR
Vukovar, dr Franje Tuđmana 1
EKO-ETNO KLUB VUKOVAR U ADICI
TLOCRT PRIZEMLJA - RAZVOD PLINA
DAVORKA MOSLAVAC, dipl.ing.arh.
PETAR JOSIPOVSKI, dipl.ing.str.
ANTE KREŠIMIR JAGIĆ, dipl.ing.arh.
BORIS MOLVAREC,str. teh.
STROJARSTVO
GLAVNI PROJEKT
40/2006
veljača 2007.
S21/2-9-STLJ
5-S212
M=1:50