



**CJEVNI RAZVOD**  
treba izolirati s ARMAFLEX izolacijom :

NAZIVNI PROMJER CJEVI	ARMAFLEX IZOLACIJA, AF-2
DN15	AF-2-022
DN20	AF-2-022
DN25	AF-2-035
DN32	AF-2-042
DN40	AF-2-048
DN50	AF-2-060
DN80	AF-2-089
DN100	AF-2-108

**URED OVLAŠTENOG INŽENJERA STROJARSTVA**  
LIDIJA TREPŠIĆ-BAŠIĆ, ing.stroj.  
31 000 OSJEK, Sjenjak 17, RH  
Tel: 385 31 497 324 Fax: 385 31 497 325

**Naziv projekta:**  
**IZVEDBENI PROJEKT**  
**KOTLOVNICE I PRIPADAJUĆIH INSTALACIJA**

**ZOP:** 16/08 **BP:** 05/2008 **MAPA:** 2

**Projektant:**  
LIDIJA TREPŠIĆ-BAŠIĆ, ing.stroj.  
*Lidijska Bašić*

**Suradnici:**

**Investitor:**  
**FOND ZA OBNOVU I RAZVOJ**  
**GRADA VUKOVARA**

**Građevina:**  
**SPORTSKA DVORANA BOROVO**

**Lokacija:**  
VUKOVAR, Borovo naselje

**Sadržaj:**  
**DISPOZICIJA**  
**KOTLOVNICE**

**datum:**  
09. 2008.g.

**mjerilo:**  
1:100

**Crtež br:**

15